

การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ คค ๐๗๑๓/๒๑๒๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
 รับที่ ๑๑๑๗ (๕)  
 วันที่ ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๕  
 เวลา ๐๙.๒๐น.

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)  
 ๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี  
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๘๘๐๕/๐๕๔ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๒ ฉบับ
- ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๖๖๔ เลขที่ ๐๘๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการขยายถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗ สายบ้านใหม่ป่าตะแบกไปบ้านสวนหอม ตำบลคูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพิภพ อารยรังศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

โทร. ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑

๓๓ มิถุนายน ๒๕๖๕



ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  
กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.1690/65  
วันที่ทดสอบ 16 มิถุนายน 2565

เจ้าหน้าที่ทดสอบ  
(นายบุญภัทร เปรมีโพธิ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล  
(นายสมบัติ กอพลุกกลาง)

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ  
(นายณรงค์ หงษ์กลาง)  
ผอ.สทว

ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ

หมู่ที่ 7 สายบ้านใหม่ป่าตะแบกไปบ้านสวนพุดม

สถานที่ ตำบลตูม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขเครื่อง 16005866

CALIBRATION EQUATION  $y = 10.08x$


ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ (CUBE) 225.00 cm<sup>2</sup>

ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทวีทรัพย์การโยธา



ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

No.	Date	Weight (kg.)	Date Comp. Test	Age (Day)	Ultimate Comp. (TONS)	Compressive (kg./cm <sup>2</sup> )	Average (kg./cm <sup>2</sup> )	Req.Comp. at 28 day (kg./cm <sup>2</sup> )	ชิ้นส่วนโครงสร้าง
1	16 พฤษภาคม 2565	8.18	16 มิถุนายน 2565	31	57.86	264.29			
2	16 พฤษภาคม 2565	8.21	16 มิถุนายน 2565	31	56.55	258.31	260.91	240	ผิวจราจร คสล
3	16 พฤษภาคม 2565	8.23	16 มิถุนายน 2565	31	56.95	260.14			
									

รับรองเฉพาะตัวอย่าง  
ที่นำมาทดสอบเท่านั้น



เล่มที่ 12664



เลขที่ 087

### ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  
ที่ทำการ.....

วันที่..... เดือน..... ปี.....  
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๕ พ.ศ. ....

ได้รับเงินจาก.....  
๗๑๗. ไร่อุดมทรัพย์นครราชสีมา

เป็นค่า.....  
มีนาคม ๒๕๖๕

จำนวนเงินบาท.....  
๙๐ บาท

(.....)  
เก้าสิบบาทถ้วน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ส่วนภูมิภาค)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)..... (นางสาวเกศกัญญา จำนงค์พล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน