

- สำนักงานปลัด  
 ส่วนการคลัง  
 ส่วนโยธา  
 ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ คค ๐๗๑๓/๓๐๐๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
รับที่..... 5 MW/007  
วันที่..... ๒๐ เม.ย. ๒๕๖๕  
เวลา..... ๑๕.๓๖ น.

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)  
๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๙๙๐๕/๐๓๕ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๒ ฉบับ  
๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๕๐๗ เลขที่ ๐๓๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบึงสงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหลังโรงเรียนโพธิ์เมืองสามัคคี บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ ๑๒ ตำบล ต.อำเภอบึงสงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหากำลังอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
วิวัฒน์ ทองท ๐๖๗.๗  
- ๑๗/๑๗๑๗๗

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องพิภพ อารยรังศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

โทร. ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑

"ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต"



สำนัก

เล่มที่ 12507



เลขที่ 032

### ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  
ที่ทำการ.....

วันที่.....เดือน.....ปี พ.ศ.....

ได้รับเงินจาก.....  
เป็นค่า.....

จำนวนเงินบาท.....  
(.....)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว  
(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน

(ส่วนภูมิภาค)  
(ตำแหน่ง).....  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

ใบแจ้ง  
ผลการซ่อมสร้าง  
สายหลังโรง  
งานที่ ตำบลชุม  
หมายเลขเครื่อง 1600  
ALIBRATION EQUATIO  
ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรี  
แจ้งทดสอบ องค์การบริ  
รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ

No.	Date	Wei (kg)
1	12 มีนาคม 2565	8.1
2	12 มีนาคม 2565	8.2
3	12 มีนาคม 2565	8.3



รับรองเฉพาะตัวอย่าง  
ที่นำมาทดสอบเท่านั้น



ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  
กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.1312/65  
วันที่ทดสอบ 11 เมษายน 2565  
เจ้าหน้าที่ทดสอบ

(นายบุญยภัทร เปรมโพธิ์)

นายช่างโยธา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล

(นายสมบัติ กอพลูกลาง)

นายช่างโยธา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(นายณรงค์ หงษ์กลาง)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

โครงการ ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน  
สายหลังโรงเรียนโพธิ์เมืองสามัคคี บ้านบุโพธิ์ หมู่ที่ 12

สถานที่ ตำบลชุม อำเภอบึงกระชาย จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขเครื่อง 16005866

CALIBRATION EQUATION  $y = 10.08x$

ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ (CUBE)

ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุม

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีวิฑริทธิ์การโยธา



ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

No.	Date	Weight (kg.)	Date Comp. Test	Age (Day)	Ultimate Comp. (TONS)	Compressive (kg./cm <sup>2</sup> )	Average (kg./cm <sup>2</sup> )	Req.Comp. at 28 day (kg./cm <sup>2</sup> )	ชิ้นส่วนโครงสร้าง
1	12 มีนาคม 2565	8.17	11 เมษายน 2565	30	58.21	265.89			
2	12 มีนาคม 2565	8.20	11 เมษายน 2565	30	57.73	263.70	264.63	240	ถนน คสล
3	12 มีนาคม 2565	8.19	11 เมษายน 2565	30	57.86	264.29			



รับรองเฉพาะตัวอย่าง  
ที่นำมาทดสอบเท่านั้น