

บริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 รับที่..... ๑๖๕๖ (๕)
 วันที่..... ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๕
 เวลา..... ๑๐.๐๐ น.

ที่ คค ๐๗๑๓/๑๗๕๑

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
 ๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหาล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๘๙๐๕/๐๖๒ ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๒ ฉบับ
 ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๖๖๗ เลขที่ ๐๘๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้
 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหาล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์
 คอนกรีต โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน หมู่ที่ ๑๔ สายกลางหมู่บ้าน ตำบลชุม อำเภอ
 ปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหาล้างอัดประลัยของ
 ตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพิภพ อารยรังศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

โทร. ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑



ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.1847/65
วันที่ทดสอบ 5 กรกฎาคม 2565
เจ้าหน้าที่ทดสอบ

(นายปณณภัทร เปรมโพธิ์)

นายช่างโยธา

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล

(นายสมบัติ กอพลูกลาง)

นายช่างโยธา

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

(นายณรงค์ หงษ์กลาง)

ผอ.สทว

ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายถนน
หมู่ที่ 14 สายกลางหมู่บ้าน

สถานที่ ตำบลชุม อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

หมายเลขเครื่อง 16005866


CALIBRATION EQUATION $y = 10.08x$

ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ (CUBE)

225.00 cm²

ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุม

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทวีทรัพย์การโยธา



ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

No.	Date	Weight (kg.)	Date Comp. Test	Age (Day)	Ultimate Comp. (TONS)	Compressive (kg/cm ²)	Average (kg/cm ²)	Req.Comp. at 28 day (kg/cm ²)	ชิ้นส่วนโครงสร้าง
1	2 มิถุนายน 2565	8.24	5 กรกฎาคม 2565	33	58.63	267.81			
2	2 มิถุนายน 2565	8.21	5 กรกฎาคม 2565	33	56.95	260.14	264.93	240	ผิวจราจร คสล
3	2 มิถุนายน 2565	8.22	5 กรกฎาคม 2565	33	58.42	266.85			



กรมทางหลวงชนบท
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

เล่มที่ 12667



เลขที่ 087

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

ที่ทำการ.....

วันที่.....เดือน.....ปี..... พ.ศ.....

ได้รับเงินจาก.....

เป็นค่า.....

จำนวนเงินบาท.....

(.....)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ส่วนภูมิภาค)

(ลงชื่อ).....ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง).....

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน