

บริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ คค ๐๗๑๓/ ๓๖๖๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 วันที่ ๑๕๐๑ (๕)
 วันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕
 เวลา ๑๕.๐๕๔

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
 ๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๖๐ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๘๙๐๕/๗๒ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๒ ฉบับ
 ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๘๑๔ เลขที่ ๐๕๑ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายชาญ ชัยฉิมพลี บ้านสวนหมาก หมู่ที่ ๑๑ ตำบลชุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก้องพิภพ อารยรังศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

โทร. ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑

“ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต”

เล่มที่ 12814



เลขที่ 051

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
ที่ทำการ.....

วันที่.....เดือน ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๕ พ.ศ.

ได้รับเงินจาก..... รก. ไซดอติทกทงนงมรโยธา

เป็นค่า..... ค่ามเห้อม กอสดนวกศ

จำนวนเงินบาท..... ๑๐ มก

(..... ~~เก้าสิบบาทถ้วน~~))

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ส่วนภูมิภาค)

(ลงชื่อ).....  ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง) (นางสาวเกศกัญญา จำนงค์พล)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน




ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.2202/65
วันที่ทดสอบ 29 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่ทดสอบ

ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนายชาญ ชัยฉิมพลี บ้านสวนหมาก หมู่ที่ 11
สถานที่ ตำบลชุม อำเภอบึงขังชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขเครื่อง 16005866
CALIBRATION EQUATION $y = 10.08x101.96$
ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ (CUBE) 225.00 cm³
ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุม
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคดีทวีทรัพย์การโยธา



(นายบุญฤทธิ์ เปรมโพธิ์)
นายช่างโยธา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล (นายสมบัติ กอพลูกลาง)
นายช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (นายณรงค์ หงษ์กลาง)
ผอ.สทว

ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

No.	Date	Weight (kg.)	Date Comp. Test	Age (Day)	Ultimate Comp. (TONS)	Compressive (kg/cm ²)	Average (kg/cm ²)	Req.Comp. at 28 day (kg/cm ²)	ชิ้นส่วนโครงสร้าง
1	27 กรกฎาคม 2565	8.21	29 สิงหาคม 2565	33	57.45	262.42			
2	27 กรกฎาคม 2565	8.23	29 สิงหาคม 2565	33	56.54	258.26	258.71	240	ถนน คสล
3	27 กรกฎาคม 2565	8.20	29 สิงหาคม 2565	33	55.92	255.43			



รับรองเฉพาะตัวอย่าง
ที่นำมาทดสอบเท่านั้น