

**องค์การบริหารส่วนตำบล**

ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต

สำนักงานปลัด  
 ส่วนการคลัง  
 ส่วนโยธา  
 ส่วนการศักษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ คค ๐๗๑๓/๖๑๔๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  
 ริมที่..... ๑๘ ม.๗ (๐)  
 วันที่..... ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕  
 เวลา..... ๑๐.๓๗ น.

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)  
 ๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หองปลิง ต.สุรนารี  
 อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๙๙๐๕/๘๐ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๒ ฉบับ
  ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๘๖๗ เลขที่ ๐๕๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางไพร - บ้านนางฐิตินันท์ บ้านสวนหอม หมู่ที่ ๑๔ ตำบลชุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

วัน ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๕  
 - นายอภิเดช

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพิภพ อารยรังศรี)



ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  
 โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖  
 โทรสาร ๐ ๔๔๓๗ ๐๗๓๑

"ทช.โปร่งใส ใส่ใจคุณธรรม นำความซื่อสัตย์ ขจัดการทุจริต"

### รูปการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

|              |  |                      |                    |
|--------------|--|----------------------|--------------------|
| โครงการ      | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                           | ทะเบียนทดสอบเลขที่   | CON.139/66         |
| สถานที่      | สายบ้านนางไพร - บ้านนาเจริญรัตน์ บ้านสวนหอม หมู่ที่ 14 | วันที่ทดสอบ          | 21 ตุลาคม 2565     |
| ชนิดวัสดุ    | ก้อนคอนกรีต  | หมายเลขเครื่อง       | 16005866           |
| ผู้แจ้งทดสอบ | องค์การบริหารส่วนตำบลตุม                               | CALIBRATION EQUATION | $y = 10.08x101.96$ |
| ผู้รับจ้าง   | บริษัท ยิงเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด    |                      |                    |





ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  
กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.139/66  
วันที่ทดสอบ 21 ตุลาคม 2565  
เจ้าหน้าที่ทดสอบ (นายบุญฤทธิ์ เปรมโพธิ์)  
นายช่างโยธา  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล (นายสมบัติ กอพลูกลาง)  
นายช่างโยธา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (นายณรงค์ หงษ์กลาง)  
ผอ.สทว

ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
สายบ้านนางไพร - บ้านนางฐิตินันท์ บ้านสร้างคอม หมู่ที่ 14  
สถานที่ ตำบลชุม อำเภอบึงโขงไชย จังหวัดนครราชสีมา  
หมายเลขเครื่อง 16005866  
CALIBRATION EQUATION  $y = 10.08 \times 10^{-6} x$   
ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ 225.00 cm<sup>2</sup>  
ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุม  
ผู้รับจ้าง บริษัท ยิ่งเจริญการโยธาและการไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด



ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

| No. | Date            | Weight (kg.) | Date Comp. Test | Age (Day) | Ultimate Comp. (TONS) | Compressive (kg/cm <sup>2</sup> ) | Average (kg/cm <sup>2</sup> ) | Req.Comp. at 28 day (kg/cm <sup>2</sup> ) | ชั้นส่วนโครงสร้าง |
|-----|-----------------|--------------|-----------------|-----------|-----------------------|-----------------------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| 1   | 21 กันยายน 2565 | 8.24         | 21 ตุลาคม 2565  | 30        | 58.63                 | 267.81                            |                               |   |                   |
| 2   | 21 กันยายน 2565 | 8.20         | 21 ตุลาคม 2565  | 30        | 56.35                 | 257.40                            | 258.43                        | 240                                       | พื้นถนน คสล       |
| 3   | 21 กันยายน 2565 | 8.17         | 21 ตุลาคม 2565  | 30        | 54.75                 | 250.09                            |                               |   |                   |



รับรองเฉพาะตัวอย่าง  
ที่นำมาทดสอบเท่านั้น

เล่มที่ 12867



เลขที่ 056

### ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

ที่ทำการ.....

ได้รับเงินจาก..... นจก. ช่างเสริมทรายตาแลกรูปไม้ (รับค่า) .....  
เป็นค่า..... ภาษีเหมือง ทดสอบ.....  
.....  
.....

จำนวนเงินบาท..... 90 บาท  
(..... ภาษีเหมือง ทดสอบ.....)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ส่วนภูมิภาค)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน  
(นางสาวเกศกัญญา จานังคพล)  
(ตำแหน่ง).....  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน