

องค์การบริหารส่วนตำบล

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

รับที่..... ๑๓๕๕๒

วันที่..... ๕ ส.ค. ๒๕๖๕

เวลา..... ๑๓.๓๗ น.

ที่ คค ๐๗๑๓/๖๕๖๕

สำนักงานทลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบล

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๘๙๐๕/๐๖๔ ลงวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๒ ฉบับ

๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๘๐๖ เลขที่ ๐๑๒ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สำนักงานทลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ บ้านพรหมราช หมู่ที่ ๘ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหากล้างอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพิภพ อารยรังศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์

โทร. ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖

โทรสาร ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑

2806



เลขที่ 012

ใบเสร็จรับเงิน

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

ที่ทำการ.....

วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ได้รับเงินจาก..... นอ. อ. อธิพันธ์

เป็นค่า..... ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จำนวนเงินบาท..... ๑๐ - ๒๓

(..... - ๑๐๕๖ ๕๓๖๖ -)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ส่วนภูมิภาค)

(ลงชื่อ)..... ผู้รับเงิน

(ตำแหน่ง)นางสาวเกศกัญญา จำนงค์พล

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

TS

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)
กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.2041/65
วันที่ทดสอบ 2 สิงหาคม 2565
เจ้าหน้าที่ทดสอบ (นายบุญฤทธิ์ เปรมโพธิ์)
นายช่างโยธา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล (นายธีระยุทธ เสงี่ยมโคกกรวด)
นายช่างโยธา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (นายณรงค์ หงษ์กลาง)
ผอ.สทว

ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ บ้านพรมราช หมู่ที่ 8
สถานที่ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
หมายเลขเครื่อง 16005866
CALIBRATION EQUATION $y = 10.08x101.96$
ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบดก (CUBE) 225.00 cm²
ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลตุม
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อินันท์



ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

No.	Date	Weight (kg.)	Date Comp. Test	Age (Day)	Ultimate Comp. (TONS)	Compressive (kg./cm ²)	Average (kg./cm ²)	Req.Comp. at 28 day (kg./cm ²)	ชิ้นส่วนโครงสร้าง
1	24 มิถุนายน 2565	8.21	2 สิงหาคม 2565	39	58.63	267.81			
2	24 มิถุนายน 2565	8.19	2 สิงหาคม 2565	39	58.43	266.90	266.11	240	ถนน คสล
3	24 มิถุนายน 2565	8.23	2 สิงหาคม 2565	39	57.71	263.61			



รูปการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

ผลการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ทะเบียนทดสอบเลขที่	CON.2041/65
	สายหนองอ้ายเหลาไปเมรุ บ้านพระมราช หมู่ที่ 8	วันที่ทดสอบ	2 สิงหาคม 2565
สถานที่	ตำบลตุม อำเภอบึงโขงชัย จังหวัดนครราชสีมา	หมายเลขเครื่อง	16005866
ชนิดวัสดุ	ก้อนคอนกรีต	CALIBRATION EQUATION	$y = 10.08x101.96$
ผู้แจ้งทดสอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตุม		
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อภิวัฒน์		

