

พช. ไปรษณีย์ ใต้ใจคุณธรรม  
นำความซื่อสัตย์ ขจัดทุจริต

**องค์การบริหารส่วนตำบลตุม**

- สำนักงานปลัด
- ส่วนการคลัง
- ส่วนโยธา
- ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตุม  
รับที่..... ๑๓๖๔ (๕)  
วันที่..... ๕ ส.ค. ๒๕๖๕  
เวลา..... ๑๓.๓๕ น.

ที่ คค ๐๗๑๓/๖๕๒๖

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)  
๒๒๔ ม.๗ ถ.มิตรภาพ - หนองปลิง ต.สุรนารี  
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการทดสอบหาค่าลึงอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลตุม

อ้างถึง หนังสือที่ นม ๘๙๙๐๕/๐๖๗ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลการทดสอบ จำนวน ๓ ฉบับ
- ๒. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมทดสอบ เล่มที่ ๑๒๘๐๖ เลขที่ ๐๑๔ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ขอให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ดำเนินการทดสอบหาค่าลึงอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ สายป่าปะคาบ ตำบลตุม อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) ได้ดำเนินการทดสอบหาค่าลึงอัดประลัยของตัวอย่างลูกบาศก์คอนกรีต โครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่มาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อพิภพ อารยรังศรี)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  
โทร. ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑ - ๔ ต่อ ๖๐๖  
โทรสาร ๐๔๔ - ๓๗๐๗๓๑

2806



เลขที่ 014

**ใบเสร็จรับเงิน**

ในราชการกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ที่ทำการ... สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)

วันที่... 1 ... เดือน... สิงหาคม ... พ.ศ. 2565

ได้รับเงินจาก... นอ.จ. อภิรักษ์

เป็นค่า... ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

จำนวนเงินบาท... 90.- บาท

(... - 100 บาทถ้วน - ...)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

(ลงชื่อ)... ผู้รับเงิน

(ส่วนภูมิภาค)

(ตำแหน่ง)นางสาวเกศกัญญา จันทร์กุล  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


5085

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์  
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)  
กรมทางหลวงชนบท

ทะเบียนทดสอบเลขที่ CON.2043/65  
วันที่ทดสอบ 2 สิงหาคม 2565  
เจ้าหน้าที่ทดสอบ (นายบุญเกียรติ เปรมโพธิ์)  
นายช่างโยธา  
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผล (นายธีระยุทธ เสงี่ยมโคกกรวด)  
นายช่างโยธา  
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ (นายณรงค์ หงษ์กลาง)  
ผอ.สทว


ใบแจ้งสรุปผลการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายป่าปะคาบ  
สถานที่ ตำบลชุม อำเภอบึงขังชัย จังหวัดนครราชสีมา  
หมายเลขเครื่อง 16005866  
CALIBRATION EQUATION  $y = 10.08x + 101.96$   
ชนิดตัวอย่าง ก้อนคอนกรีต รูปทรงลูกบาศก์ (CUBE) 225.00 cm<sup>2</sup>  
ผู้แจ้งทดสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลชุม  
ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อภินันท์



ผลทดสอบตัวอย่างคอนกรีต

No.	Date	Weight (kg.)	Date Comp. Test	Age (Day)	Ultimate Comp. (TONS)	Compressive (kg./cm <sup>2</sup> )	Average (kg./cm <sup>2</sup> )	Req.Comp. at 28 day (kg./cm <sup>2</sup> )	ชิ้นส่วนโครงสร้าง
1	2 กรกฎาคม 2565	8.20	2 สิงหาคม 2565	31	57.86	264.29			
2	2 กรกฎาคม 2565	8.24	2 สิงหาคม 2565	31	55.86	255.16	259.70	240	ถนน คสล
3	2 กรกฎาคม 2565	8.23	2 สิงหาคม 2565	31	56.84	259.63			



วันที่ตรวจสอบ 2 สิงหาคม 2565  
ผู้ตรวจสอบ นายณรงค์ หงษ์กลาง

รูปการทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายป่าพะคาบ	ทะเบียนทดสอบเลขที่	CON.2043/65
สถานที่	ตำบลตุม อำเภอบึงขชัย จังหวัดนครราชสีมา	วันที่ทดสอบ	2 สิงหาคม 2565
ชนิดวัสดุ	ก้อนคอนกรีต	หมายเลขเครื่อง	16005866
ผู้แจ้งทดสอบ	องค์การบริหารส่วนตำบลตุม	CALIBRATION EQUATION	$y = 10.08x101.96$
ผู้รับจ้าง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.อภิวัฒน์		

